

**SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP
PRO ROK 2022**

Preventista II.

- 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do**
 - a) do tří kategorií
 - b) do čtyř tříd nebezpečnosti
 - c) do dvou skupin

- 2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
 - a) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m² a vyšší
 - b) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m² a vyšší
 - c) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší

- 3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti**
 - a) při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku
 - b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku
 - c) při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku

- 4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
 - a) činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah
 - b) rodinné domky alespoň o čtyřech bytech
 - c) bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

- 5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří**
 - a) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
 - b) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
 - c) bytové domy o 7 a více podlažích

- 6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
 - a) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob
 - b) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
 - c) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

- 7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**
 - a) stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 - b) objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m
 - c) bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích

8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) stavba pro obchod, tj. stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m²
- b) obchod se smíšeným zbožím
- c) železářství v 10 nadzemním podlaží

9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří

- a) stavba ubytovacího zařízení, tj. stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou méně než 20 lůžek
- b) hotel
- c) penzion s kapacitou 40 lůžek

10. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění
- b) prostory, vytápěné lokálními topidly
- c) svařování el. obloukem ve svařovně

11. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm
- b) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm
- c) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm

12. Povinnost právníkům osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána

- a) zákonem o požární ochraně
- b) vyhláškou o požární prevenci
- c) stavebním zákonem

13. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána

- a) právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám
- b) právníkům osobám se zaměstnanci
- c) podnikajícím fyzickým osobám

14. Dokumentaci požární ochrany u právníků a podnikajících fyzických osob zpracovává

- a) osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
- b) statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba
- c) preventista požární ochrany

15. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- a) min. jednou za rok
- b) podle potřeby, min. jednou za pět let
- c) jednou za tři roky

16. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- a) zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru
- b) veliteli zásahu
- c) vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům

17. Požární řád upravuje

- a) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
- b) základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
- c) vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

18. Požární řád obsahuje

- a) požárně technické charakteristiky a nejvyšší přípustné množství těchto látek
- b) výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti
- c) telefonní čísla složek IZS

19. Příloha požárního řádu obsahuje také

- a) přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
- b) jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
- c) havarijní spojení na složky IZS

20. Požární poplachové směrnice

- a) vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
- b) obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek
- c) obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

21. Požární poplachové směrnice obsahují

- a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
- b) požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů
- c) seznam členů preventivní požární hlídky

22. Tísňová linka na hasiče má číslo

- a) 150 a 112
- b) 155
- c) 158 a 157

23. Požární evakuační plán

- a) upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem
- b) vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
- c) obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie

24. Cvičný požární poplach se vyhláší

- a) nejméně jednou za rok
- b) podle potřeby, nejméně jednou za tři roky
- c) vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů

25. Dokumentaci zdolávání požárů

- a) tvoří operativní plán a operativní karta
- b) musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany
- c) zpracovává územně příslušné operační středisko

26. Řád ohlašovny požárů

- a) zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů
- b) musí zpracovat každá právnická osoba
- c) zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje

27. Požární kniha slouží k záznamům

- a) o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany
- b) o výkonu státního požárního dozoru
- c) o pochůzkách vrátných

28. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.

- a) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády
- b) požární řád obce, požární poplachové směrnice
- c) požární poplachový plán kraje, požární řády obcí

29. Pokud právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požární řád zpracovat

- a) musí
- b) nemusí, pokud má zpracované požární poplachové směrnice
- c) nemusí pokud to neurčí stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

30. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí

- a) nejméně jednou za rok
- b) nejméně jednou za tři roky
- c) nejméně jednou za dva roky

31. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- a) nejméně jednou za dva roky
- b) nejméně jednou za tři roky
- c) nejméně jednou za pět let

32. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- a) nejméně jednou za tři roky
- b) nejméně jednou za dva roky
- c) nejméně jednou za rok

33. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- a) tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení
- b) zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky
- c) seznam všech zúčastněným a podpis školitele

34. Vedoucí zaměstnanec o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může školit

- a) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
- b) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně
- c) jen statutární zástupce firmy

35. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- a) nejvýše 1,5 m
- b) minimálně 1 metr
- c) nejvýše 120 cm

36. Kontrola hasicího přístroje se provádí

- a) jednou za rok
- b) jednou za 10 let
- c) jednou za 2 roky

37. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- a) je starší 20 let a není sněhový
- b) není zabezpečený proti převržení
- c) je starší 10 let a není vodní

38. Počet a druh přenosných hasicích přístrojů je stanoven

- a) v požárně bezpečnostním řešení objektu
- b) v projektu zdravotnický
- c) v architektonické studii

39. Sněhový přenosný hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže je starší

- a) 40 let
- b) 20 let
- c) 10 let

40. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit

- a) není-li větší než 1,3 m²
- b) je-li menší než 2 m²
- c) lze jen, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení

41. Při umístění materiálu v nechráněné únikové cestě musí být

- a) zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří
- b) zajištěna možnost úplného otevření jednoho křídla dveří
- c) žádný materiál se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat

42. Z obřadní síně při konání svateb úniková musí být označena

- a) vždy
- b) záleží na počtu zúčastněných osob
- c) záleží na počtu osob, pro který je zpracován projekt

43. Preventivní požární prohlídky se provádí v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou

- a) za 6 měsíců
- b) za měsíc
- c) za dva měsíce

44. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie

- a) s vysokým požárním nebezpečím
- b) bez zvýšeného požárního nebezpečí
- c) se zvýšeným požárním nebezpečím

45. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- a) vyhláška MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- b) vyhláška MV č. 247/2001 Sb.
- c) vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

46. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- a) v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
- b) v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
- c) v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

47. Únikové cesty

- a) musí být volné vždy
- b) musí být volné mimo pracovní dobu
- c) musí být volné v pracovní době

48. Na únikových cestách mohou skladovat

- a) nesmím nic skladovat
- b) jen nehořlavý nábytek, a to pokud možno dočasně
- c) jen předměty, které dokážu odnést bez mechanizace

49. Volný sklad sena a slámy může být umístěn od kraje lesa

- a) min. 100 m
- b) 300 m
- c) min. 50 m

50. V případě nutnosti opravy svařováním v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem je nezbytné

- a) písemně stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro tyto práce
- b) pozvat svářečského technologa
- c) vyhlásit cvičný požární poplach

51. Nejkratší doba požárního dohledu po svařování je

- a) 8 hodin
- b) 4 hodiny
- c) 1 hodina

52. Musí být přechodné svářečské pracoviště vybaveno přenosným hasicím přístrojem

- a) ano
- b) ne
- c) jen při svařování v bytovém domě

53. Požární dveře mohou zajistit proti zavření paletou

- a) nikdy
- b) jen tehdy, jsem-li v jejich dohledu a vím, že v danou chvíli nehoří
- c) jen v průběhu zásobování, když jimi někdo projde každé 2 minuty

54. Kouřit mohou jen

- a) v prostorách, ve kterých je to dovoleno
- b) v prostorách nechráněných čidly elektrické požární signalizace
- c) v prostorách chráněných čidly elektrické požární signalizace

55. Při akci uvnitř uzavřeného objektu se balónky s plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén)

- a) nesmí plnit
- b) smí plnit jen tehdy, je-li přítomná požární preventivní hlídka v min. složení 1+3
- c) smí plnit jen v denní době

56. Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost

- a) hořlavé látky, oxidovadla a zápalné teploty
- b) hořlavé látky, teploty vznícení a zápalné teploty
- c) hořlavé látky a teploty vzplanutí

57. Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou

- a) „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“
- b) „POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ“
- c) „ZÁCHRANA - PRVNÍ POMOC“

58. Známe několik tříd požárů

- a) A, B, C, D, F
- b) A, B, C
- c) A, B, C, D, E

59. Samočinné hlásiče požáru slouží

- a) k zjištění vzniku požáru a automatickému zaslání signálu na ústřednu elektrické požární signalizace
- b) k vyhlášení poplachu profesionálním hasičům
- c) k automatickému uhašení vzniklého požáru

60. Tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny

- a) nesmím ukládat v garáži
- b) mohou uložit jen do nadzemní garáže
- c) mohou uložit v případě garážování aut na LPG